

Le 18 janvier 2017



Le MAIRE DE BIARS-SUR-CERE

CERTIFIE

Que :

- Un essai sur les poteaux incendie de la zone industrielle de la Rue Ambroise Croizat a été réalisé, le 18 octobre 2016,
- Cet essai a montré que le débit sur 3 poteaux ouverts en simultanément pendant 5 minutes, bridés à 1bar, donne comme résultat :
 - o Poteaux S.O.B = 123 m³/h,
 - o Poteaux BOIN = 102 m³/h,
 - o Poteau HYDRAU ELECT = 110 m³/h.
- Un rapport du test des poteaux incendie a été effectué le 18 novembre 2016, en présence de Mr Jean-Yves BARRIERE, agent communal chargé du service de l'Eau, accompagné de trois agents du service technique municipal et de Messieurs MARIE et ROUQUIE de l'entreprise ANDROS.

Attestation faite pour valoir ce que de droit.

Le Maire,



Elie AUTEMAYOUX