

Sujet : [INTERNET] RE: Demande de consultation au titre de la sécurité incendie pour le projet de champ photovoltaïque sur la commune de Lachapelle-Auzac

De : > Franck.PEYRACHON (par Internet) <Franck.PEYRACHON@sdis46.fr>

Date : 23/11/2021 à 10:28

Pour : "ddt-sgsvd-ads@lot.gouv.fr" <ddt-sgsvd-ads@lot.gouv.fr>

Copie à : Nathalie STEININGER <Nathalie.STEININGER@sdis46.fr>, Rosalie CERQUEIRA <Rosalie.CERQUEIRA@sdis46.fr>, Philippe FAUREL <Philippe.FAUREL@sdis46.fr>

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à votre demande concernant l'implantation d'un parc solaire constitué de panneaux photovoltaïques sur la commune de Lachapelle-Auzac, vous trouverez en pièce-jointe les recommandations techniques du SDIS du LOT.

Au regard de l'analyse du risque (risque feux de forêts et présence de la voie SnCF à proximité), le §1.1 des recommandations techniques est remplacé comme suit :

- 1°. Implanter au droit de l'accès secondaire sur site, un poteau d'incendie supplémentaire offrant à minima un débit de 60 m³/heure pendant 2 heures ou, une réserve d'eau de 120 m³ minimum utilisables en 2 heures (équipée d'un raccord normalisé d'aspiration), à 5 mètres au plus d'une voie accessible aux engins de lutte contre l'incendie ;
- 2°. En cas de réserve incendie, celle-ci devra être pérenne et pouvoir être réalimentée par le réseau d'adduction d'eau potable ;
- 3°. Transmettre au service préparation opérationnelle du SDIS l'attestation de réception du nouveau point d'eau incendie établie par l'installateur. Ce nouveau PEI devra être identifié avec ses coordonnées GPS pour être enregistré dans la base de données cartographique du SDIS.

Mon service reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement.

Capitaine Franck PEYRACHON

Chef du Service Préparation Opérationnelle (Prévention et Prévision)

Groupement des Services Opérationnels

Service Départemental d'Incendie et de Secours du LOT

194, rue Hautesserre BP - 60102

46002 CAHORS cedex 9

Tél: 05.65.23.05.72

email: franck.peyrachon@sdis46.fr

Faites un geste pour la planète, n'imprimez ce message que si nécessaire
Il n'y a pas de petits gestes, quand on est 60 millions à les faire !

De : Service Prévention (SDIS46) <service.prevention@sdis46.fr>

Envoyé : lundi 22 novembre 2021 13:47

À : Franck PEYRACHON <Franck.PEYRACHON@sdis46.fr>

Objet : TR: Demande de consultation au titre de la sécurité incendie pour le projet de champ photovoltaïque sur la commune de Lachapelle-Auzac

